



JuKoTech GmbH · Frankfurter Str. 72 · 61239 Ober-Mörlen

Riverside DC GmbH
Standort Zentrallager Nord
Standortleitung
Frankfurt am Main

Garantie-Nr. **GA-2026-114**
Datum **15.07.2026**
Anlage **Booster-Verbund (EQ-00114)**
Standort **Zentrallager Nord, Frankfurt am Main**
Abnahme **15.07.2026 (AP-2026-127)**
Telefon **+49 (0) 162 4105959**
E-Mail **info@jukotech.gmbh**

Garantiebestätigung – CO₂-Booster-Verbund (EQ-00114), Standort Zentrallager Nord

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Abnahme am 15.07.2026 bestätigen wir Ihnen für die nachstehend bezeichnete Anlage eine Garantie zu den folgenden Bedingungen.

Anlage	CO ₂ -Booster-Verbund, transkritisch · Anlagen-ID EQ-00114		
Kältemittel	R744 (CO ₂) · A1 · GWP 1	Füllmenge	145 kg
Umfang	Verdichter der Normal- und Tiefkühlstufe, Gaskühler, Hochdruckregelventil, Mitteldrucksammler, Verbundregelung und Schaltschrank, Rohrleitungen und Montage durch JuKoTech GmbH		
Garantiebeginn	15.07.2026 (Abnahme)	Garantieende	15.07.2028

1 Garantieumfang

Wir garantieren, dass die oben bezeichnete Anlage frei von Material-, Fertigungs- und Montagefehlern ist. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein solcher Fehler auf, beseitigen wir ihn nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch der betroffenen Teile – einschliesslich Arbeits- und Fahrtkosten. Ausgetauschte Teile verlängern die Garantiezeit nicht.

2 Garantiezeit

24 Monate ab Abnahme am 15.07.2026; die Garantie endet am 15.07.2028.

3 Voraussetzungen

1. Wartung mindestens einmal jährlich durch einen qualifizierten Kälte-Fachbetrieb mit für R744 geschultem Personal, nachgewiesen durch Wartungsprotokolle. Die Termine werden im Kundenportal geplant und angezeigt.
2. Führung des Anlagenlogbuchs nach DIN EN 378-4 (Wartungen, Reparaturen, Kältemittelbewegungen, Dichtheitsprüfungen). R744 ist kein fluoriertes Treibhausgas; die Pflichten der F-Gase-Verordnung (EU) 2024/573 und der Chemikalien-Klimaschutzverordnung gelten für diese Anlage daher nicht.
3. Fristgerechte Prüfungen nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

4. Keine Eingriffe Dritter – Reparaturen, Umbauten oder Änderungen an Regelung, Software und Sicherheitseinstellungen – ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung.
5. Betrieb gemäss Betriebsanleitung und innerhalb der Auslegungsdaten; Stör- und Alarmmeldungen werden uns unverzüglich gemeldet. Der Fernzugriff nach § 6 unserer AGB bleibt bestehen.

4 Ausschlüsse

- Verschleissteile und Verbrauchsmaterial (z. B. Filtertrocknereinsätze, Dichtungen, Sicherungen, Öl), sofern kein Wartungsvertrag mit uns besteht (AGB § 5 Abs. 2)
- Schäden durch unsachgemässe Bedienung, unterlassene oder verspätete Wartung sowie Eingriffe Dritter
- Äussere Einwirkungen wie Überspannung, Blitz, Wasser, Brand oder mechanische Beschädigung sowie Verschmutzung des Gaskühlers durch Umgebungseinflüsse
- Störungen der bauseitigen Strom-, Wasser- oder Netzwerkversorgung und Ausfälle von Cloud-Diensten Dritter (AGB § 2 Abs. 2)
- Folgeschäden wie Warenverluste, soweit gesetzlich zulässig; die Haftung für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleibt unberührt

5 Geltendmachung

Bitte melden Sie einen Garantiefall unverzüglich, spätestens 14 Tage nach Feststellung – über das Kundenportal als Service-Ticket mit der Anlagen-ID EQ-00114, per E-Mail an info@jukotech.gmbh oder telefonisch unter +49 (0) 162 4105959. Geben Sie die Garantie-Nr. GA-2026-114, eine Fehlerbeschreibung mit Zeitpunkt, die angezeigten Stör- oder Alarmmeldungen und nach Möglichkeit Fotos an. Für den Einsatz muss ein Ansprechpartner vor Ort telefonisch erreichbar und der Zugang zur Anlage sichergestellt sein. Bei einem CO₂-Gasalarm gelten vorrangig die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung.

6 Gesetzliche Rechte

Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Mängelansprüchen und schränkt diese nicht ein. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand Februar 2026).

Mit freundlichen Grüssen

JuKoTech GmbH

Geschäftsführung